



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

GD.ZZŚ.1.435.151.2021.PG

/za potwierdzeniem odbioru/

Urząd Gminy w Chojnicach

wpl. dn. 2021 -12- 06

poczta                      ilość zał. ....  
 złożono osobiście  
L.dz..... podpis.....

Chojnice, 2 grudnia 2021 r.

### OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), po ponownym rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 maja 2021 r. znak: RŚiGN.6220.16.1.2021 (data wpływu: 24 maja 2020 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową”

**nie stwierdzam**

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. Zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo – wodne,
2. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego,
3. Tereny zajęte na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości,
4. Ewentualne odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie,
5. W przypadku wystąpienia zdarzeń wiążących się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego należy usunąć awarię natychmiast po wystąpieniu zdarzenia,
6. Inwestor zobowiązany jest wystąpić do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną, polegającą na poborze wody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm., dalej jako: „Prawo wodne”),
7. Studnia powinna być odpowiednio oznakowana i zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.

### Uzasadnienie

W dniu 24 maja 2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 maja 2021 r., znak: RŚiGN.6220.16.1.2021 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową”, zlokalizowanego na działce nr ewid. 216 obręb Ogorzeliny, gmina

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Chojnicach  
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice  
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie. Po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy, tutejszy organ, pismem z dnia 22 września 2021 r. znak: GD.ZZŚ.1.435.151.2021.PG wezwał Inwestora, za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice do złożenia wyjaśnień dotyczących planowanego przedsięwzięcia. W dniu 6 października 2021 r., do tutejszego organu wpłynęło uzupełnienie do dokumentacji, pismem p. Anny Cichaczewskiej – Łoś i p. Jerzego Łoś z dnia 4 października 2021 r.

W wyniku analizy przedstawionej w niniejszej sprawie dokumentacji, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach pismem z dnia 27 października 2021 r. znak: GD.ZZŚ.1.435.151.2021.PG wydał postanowienie, w którym stwierdził o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, z jednoczesnym określeniem zakresu raportu.

Planowana inwestycja dotyczyła wykonania urządzenia wodnego w postaci ujęcia wód podziemnych w celu poboru wód na potrzeby pojenia bydła w ilości 1,354 m<sup>3</sup>/h (11 863,00 m<sup>3</sup>/rok) oraz nawadniania upraw polowych, za pomocą deszczowni szpulowej, na powierzchni ok. 9,00 ha, w ilości 15 075,00 m<sup>3</sup>/rok. Projektowana inwestycja położona jest na działce nr ewid. 216 obręb Ogorzeliny, gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie. W odległości ok. 400,00 m w linii prostej, na zachód od projektowanego urządzenia wodnego znajdują się dwa ujęcia komunalne w m. Ogorzeliny (studnia nr 1 i 2), położone na działce nr ewid. 196 obręb Ogorzeliny.

W dniu 18 listopada 2021 r., do tutejszego organu wpłynęło pismo Inwestora, przekazane przez Wójta Gminy Chojnice, pismem z dnia 15 listopada 2021 r. znak: RŚiGN.6220.16.6.2021, dotyczące zmiany zakresu planowanego przedsięwzięcia. Inwestor zawęził zakres poboru wód wyłącznie do celu pojenia zwierząt gospodarskich.

Zaktualizowany zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje zatem wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, na działce nr ewid. 216 obręb Ogorzeliny, gmina Chojnice w celu pojenia zwierząt gospodarskich w ilości 1,354 m<sup>3</sup>/h (11 863,00 m<sup>3</sup>/rok).

Planowana inwestycja została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 jako: „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m<sup>3</sup> na godzinę”.

Projektowana inwestycja położona jest na działce nr ewid. 216 obręb Ogorzeliny, gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie. Jak wynika z przedłożonej w niniejszej sprawie dokumentacji, zasoby eksploatacyjne w/w studni wynoszą  $Q = 38,00 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $S = 24,00 \text{ m}$  i zasięgu leja depresji  $R = 470,00 \text{ m}$ . Pozostałe parametry wykonanego otworu studziennego przedstawiają się następująco: głębokość wiercenia – 71,00 m ppt, zwierciadło wody nawiercone – 57,00 m ppt, zwierciadło wody ustabilizowane – 13,70 m ppt., filtr siatkowy PVC. W projektowanym otworze stwierdzono występowanie jednej warstwy wodonośnej – czwartorzędowej w przelocie 57,00 – 69,00 m ppt, prowadzącej wodę w zwierciadle subartezyjskim. Projekt robót geologicznych na wykonanie przedmiotowego otworu wiertniczego został zatwierdzony decyzją Starosty Chojnickiego z dnia 30 marca 2017 r. znak: OS.6530.2.2017.

Woda pobierana z projektowanej studni służyć będzie do całorocznego pojenia bydła w ilości 1,354 m<sup>3</sup>/h (11 863,00 m<sup>3</sup>/rok).

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, na chwilę obecną Inwestor pobiera wodę z ujęcia komunalnego i planuje zastąpić dotychczasowy pobór wody z ujęcia gminnego na pobór wody w oparciu o projektowaną studnię.

Projektowana studnia otoczona będzie ogrodzeniem o gabarytach 5,00 m x 5,00 m oraz będzie uzbrojona w pompę głębinową o mocy ok. 5,5 kW, zamontowaną na głębokość 50,00 m. Obudowa studni wykonana zostanie z kręgów żelbetowych z pokrywą i włazem stalowym, zamykanym na kłódkę.

W wydzielonym pomieszczeniu, w części podpiwniczonej budynku mieszkalnego Inwestora, zlokalizowana zostanie stacja uzdatniania wody (odżelazianie, odmanganianie).

Z przedstawionej w niniejszej sprawie dokumentacji wynika, że teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Przedsięwzięcie położone jest z dala ujść rzek, stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze ochronnym głównych zbiorników wód podziemnych nr 128 (GZWP) – Zbiornik międzymorenowy Ogorzeliny. Działka inwestycyjna nie leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo Wodne. Teren inwestycyjny zlokalizowany jest poza obszarem przylegającym do jezior, a najbliższym ciekim, oddalonym o ok. 1,80 km od terenu inwestycyjnego jest ciek o nazwie Dopływ z jez. Zamartego. Teren inwestycyjny nie znajduje się na terenach podlegających ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Realizacja przedmiotowej inwestycji przy zachowaniu warunków jej realizacji zawartej w niniejszej opinii oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz dodatkowych uzupełnieniach nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo – wodne.

Z analizy otrzymanego materiału wynika, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm., dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Obszar inwestycyjny znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW200017292659 o nazwie „Kamionka do wypływu do jez. Mochel”. Dana JCWP stanowi naturalną część wód o złym stanie ogólnym (stan ekologiczny dobry, stan chemiczny dobry). Dana JCWP jest monitorowana i niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, którymi są osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia w/w celów środowiskowych został wyznaczony do roku 2015. Stan w/w wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).

Ponadto, planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, oznaczonej europejskim kodem PLGW200036, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. Dana JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Dana JCWPd stanowi również obszar chroniony tzn. jest jednolitą częścią wód przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Celem środowiskowym dla JCWP nr 36 przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia jest nie pogorszenie jakości wody do spożycia.

Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji inwestycji przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan ekologiczny i chemiczny wód.

W trakcie prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny sprzęt. Zaplecze budowy, baza materiałowa powinny zostać zlokalizowane w specjalnie wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. Należy zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

DYREKTOR  
  
Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
2. aa/PG.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl)
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Chojnicach  
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice  
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. [zz-chojnice@wody.gov.pl](mailto:zz-chojnice@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)